Av. JOSE AGUILAR SANTISTEBAN

AVENIDA E

CALLE Q

CALLE J

MÓDULO 1

EDIFICACION - 01

EDIFICACION - 02

EDIFICACION - 03

EDIF.-04

EDIF.-06

EDIF.-07

PATIO DE MANIOBRAS

PATIO 1

PATIO 2

PATIO 3

PLATAFORMA DEPORTIVA

T.K. ALTO

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

INGRESO

MURO DE CONTENCIÓN

LEYENDA	
	AREA SIN INTERVENCION
	AREA PROYECTADA

SECCCION A-A

1. 3-1x10mm2 N2XOH + 1-1x10mm2 N2XOH (N) - PVC-SAP 50 mm. diam.
   ALIMENTADOR TD1-1R

SECCCION B-B

1. 3-1x50mm2 N2XOH + 1-1x50mm2 N2XOH (N) - PVC-SAP 100 mm. diam.
   ALIMENTADOR TD4-R

SECCCION C-C

1. 3-1x16mm2 N2XOH + 1-1x16mm2 N2XOH (N) - PVC-SAP 65 mm. diam.
   ALIMENTADOR TD2-1R
2. 2-1x6mm2 N2XOH - PVC-SAP 40 mm. diam.
   ALIMENTADOR TD3-R

SECCCION D-D

1. 2-1x6mm2 N2XOH - PVC-SAP 40 mm. diam.
   ALIMENTADOR TD3-R

CONSTITUCIÓN TIPICA DE P.T.

LEYENDA			
SIMBOLO	DESCRIPCION		ACTUACION
	Luminaria soldante en poste metálico.	HQI-TS 1 X 150 W+AUX	———
	Luminaria - tala LED 51W 5096 o equivalente. en poste de 9Dmm diam.		R.E.S.A.N.T.
	Luminaria soldante en poste metálico rectilinéa.	———	———
	Caja de derivacion de 200x200x100mm.	HQI-TS 1 X 150 W+AUX	base de entrada
	Tablero de distribución eléctrica	———	T.R.S.A.N.T.
	Puesta a tierra PT	———	———
	Tuberia PVC SAP , empotrada en piso o pared	———	———
	Tuberia PVC SAP, adosada en techo o empotrada en pared	———	———

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROYECTO :
ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

COMPONENTE 01:
REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ALGARROBOS-DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGIÓN PIURA

UBICACION:
Departamento:Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Sector: Los Algarrobos VI etapa

CONSULTOR:
CONSORCIO EL ALGARROBO

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DISTRIBUCIÓN GENERAL Iº PISO

EQUIPO DE DISEÑO:
ING. MECÁNICO ELÉCTRICO
PEDRO M. ANASTACIO ALAMA
CIP: 60752

JEFE DE PROYECTO:
ING. JOSE TALLEDO COVEÑAS

REVISADO:

APROBADO:

DIBUJO:
CINVILL_01@HOTMAIL.COM

ESCALA:
1/200

FECHA:
JULIO 2019

OBSERVACIONES	FECHA

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

V°B°
DIRECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

Pedro M. Anastacio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REGISTRO INGENIEROS DEL PERU Nº 60752

CONSORCIO EL ALGARROBO
Lusbing Steling Zurita Chunga
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47002985

LAMINA:
COMPONENTE 01
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

II.EE-02