



PRIMERA PLANTA-ILUMINACIÓN
1/50

LEYENDA			
SIMBOLO	DESCRIPCION		ALTURA(m)
	Luminaria hermetica - Indiko Forymo LED - Philips o equivalente	OCTOG. 100 x 55 mm	Techo
	SmartLED Office W60L60 - Philips - Luminaria adosada o equivalente	OCTOG. 100 x 55 mm	Techo
	SmartLED Office W30L120 - Philips - Luminaria adosada o equivalente	OCTOG. 100 x 55 mm	Techo
	Luminaria Josfel - BERYL adosada LED 15W o equivalente	OCTOG. 100 x 55 mm	Techo
	Caja de paso	RECT. 100 x 55 x 50 mm	—
	Artefacto de iluminación perimetral Josfel RSP 2x28W o equivalente	OCTOG. 100 x 55 mm	2.50 S.N.P.T
	Tablero de distribución eléctrica	—	1.70 S.N.P.T
	Interruptor simple unipolar	RECT. 100 x 55 x 50 mm	1.30 S.N.P.T
	Interruptor triple unipolar	RECT. 100 x 55 x 50 mm	1.30 S.N.P.T
	Interruptor doble unipolar	RECT. 100 x 55 x 50 mm	1.30 S.N.P.T
	Interruptor de conmutación unipolar	RECT. 100 x 55 x 50 mm	1.30 S.N.P.T
	Número de conductores	—	—
	Tubería PVC SAP, empotrada en piso o pared	—	—
	Tubería PVC SAP, adosada en techo o empotrada en pared	—	—



PROYECTO :
ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES
TÉCNICOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS. DISTRITO DE
PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

COMPONENTE 01:
REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS
ALGARROBOS-DISTRITO
PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN PIURA

UBICACION:
DEPARTAMENTO:PIURA
PROVINCIA:PIURA
DISTRITO:PIURA
SECTOR:LOS ALGARROBOS VI ETAPA

CONSULTOR:
CONSORCIO
EL ALGARROBO

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANO:
MODULO 02-PRIMER PISO
ILUMINACIÓN

DIBUJO: XIN-VILL ESCALA: 1/50 FECHA: JULIO 2018

EQUIPO DE DISEÑO:
ING. MECÁNICO ELÉCTRICO
PEDRO M. ANASTASIO ALAMA
CIP: 60752

JEFE DE PROYECTO:
ING. JOSE TALLEDO COVAÑAS

REVISADO:

APROBADO:

OBSERVACIONES	FECHA

LAMINA:
COMPONENTE 01
MODULO 02
11.EE-10