



CUADRO DE MAXIMA DEMANDA T.G. - I.E					
TABLERO GENERAL	DESCRIPCION	T.D.	ZONA DE INFLUENCIA	POTENCIA INSTALADA	MAXIMA DEMANDA
T.G.	I.E	T.D. 01	MODULO 03 - DIRECCION	2016	940.8
		T.D. 02	MODULO 02 - AULAS PRIMER NIVEL	5756	2829.8
		T.D. 03	MODULO 02 - AULAS SEGUNDO NIVEL	5704	2796.4
		T.D. 04	MODULO 02 - AULAS TERCER NIVEL	5560	2688.4
		T.D. 05	MODULO 01 - SUM Y COCINA, PRIMER NIVEL	4180	2049.4
		T.D. 06	MODULO 01 - AIP Y BIBLIOTECA, SEGUNDO NIVEL	12904	8839
		T.D. 07	PLATAFORMA DEPORTIVA	1200	1200
		T.D. 08	INGRESO Y CIRCULACION PRINCIPAL	1008	705.6
		T.D. 09	ELECTROBOMBA	1119	1119

LEYENDA		
Símbolo	Descripción	Altura (SNPT) a borde inf. (m)
	Pozo a tierra	subterráneo
	Tablero de distribución eléctrica	1.80 B. SUP.
	Tablero general	1.40 m.
	Luminaria Ras 2x36W - JOSFEL o similar	TECHO
	Luminaria ALPHA spot 1x36W JOSFEL o similar	TECHO
	Tomacorriente bipolar doble con puesta a tierra	0.40 m.
	Tomacorriente bipolar doble con puesta a tierra, colocado en el piso	a N.P.T.
	Tomacorriente bipolar simple para luz de emergencia con puesta a tierra, pegado en pared	2.80m - 3.00m
	Luminaria de emergencia	Pared
	Reflectores de Patio, 300 W	5.00 m.
	Poste metálico inc. brazo doble con luminaria 60W	4.00 m.
	Braquete	2.90 m.
	•S _s Salida P/ interruptor simple	1.20 m.
	•2S _{a,b} Salida P/ interruptor doble	1.20 m.
	•3S _{a,b,c} Salida P/ interruptor triple	1.20 m.
	•S3 _s Salida P/ interruptor conmutador	1.20 m.
	Tubería PVC SAP Ø 20mm Alumbrado	--
	Tubería PVC SAP Ø 20mm, emergencia	--
	Tubería PVC SAP Ø 20mm Tomacorriente	--

PLANO DE ALIMENTADORES-TABLEROS
PRIMER NIVEL
Esc 1:100



Oliver Mario Agurto Mogollón
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 164475
CONSULTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PROYECTO : "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15313 CATACAOS -PIURA".	UBICACION: Provincia: Piura Distrito: Catacaos Localidad: Monte Sullón	CONSULTOR: ING. OLIVER MARIO AGURTO MOGOLLON REG. CIP. 164475	ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS PLANO: ALIMENTADORES-TABLEROS PRIMER NIVEL	EQUIPO DE DISEÑO: JEFE DE PROYECTO: REVISADO: COORDINADOR DE ESPECIALIDAD:	OBSERVACIONES FECHA	LAMINA: I.E 01
--	---	--	---	--	---	--	--