



**CONSULTGEOPAV SAC**  
 RUC: 20602407021  
 Sistema Integral  
 de Geotecnia  
 Suelos y Pavimentos

Telf: 037-501000 Cel. Claro: 986279811 - Cel Movistar: 979199772  
 Direccion: Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura  
 Email: [geopav\\_mcastro@hotmail.com](mailto:geopav_mcastro@hotmail.com) - [junior\\_castro@hotmail.com](mailto:junior_castro@hotmail.com)

### ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD

<b>PROYECTO</b>	:	Rehabilitación del Local Escolar 14051 con Código Local 413835 – Caserio Santa Rosa – Distrito de Cura Mori - Piura – Piura.
<b>UBICACIÓN</b>	:	Caserio Santa Rosa – Distrito de Cura Mori - Piura – Piura.
<b>SOLICITA</b>	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
<b>MUESTRA</b>	:	<b>CALICATAS I.E N° 14051</b>
<b>FECHA</b>	:	SETIEMBRE DEL 2019

<b>CALICATA Y MUESTRA</b>	<b>PROFUNDIDAD m.</b>	<b>SALES SOLUBLES %.</b>	<b>CLORUROS %.</b>	<b>SULFATOS %.</b>	<b>CARBONATOS %.</b>
<b>C - 1/ M-1</b>	0.00 - 0.25	0.980	0.046	0.015	0.017
<b>C - 2/ M1</b>	0.00 - 0.40	0.038	0.025	0.019	0.029
<b>C - 3/M1</b>	0.00 - 0.40	0.022	0.047	0.013	0.019