



CONSULTGEOPAV SAC
 RUC: 20602407021
 Sistema Integral
 de Geotecnia
 Suelos y Pavimentos

Tef: 073-501000 Cel: 979199772 Movistar - Cel: 986279811 Claro
 Direccion : Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura
 Email: geopav_mcastro@hotmail.com - junior_castro@hotmail.com onsultgeopav@gmail.com

ANALISIS QUIMICO POR AGRESIVIDAD

OBRA	:	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA- PIURA
SOLICITA	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
UBICACIÓN	:	ZONA EN CASERIO TUNAPE
MUESTRA	:	CALICATA 01, 02 Y 03
FECHA	:	PIURA, DICIEMBRE DEL 2019

MUESTRA	PROFUNDIDADES m.	SALES SOLUBLES %.	CLORUROS %.	SULFATOS %.	CARBONATOS %.
C - 1	0,00 - 3,00	0.5100	0.0460	0.0380	0.3300
C - 2	0,00 - 3,00	0.5900	0.0426	0.0390	0.3400
C - 3	0,00 - 3,00	0.5500	0.0450	0.0360	0.3600