

DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA LARGA

SIN ESCALA

LEYENDA

1.-TUBERIA MATRIZ DIAMETRO VARIABLE
2.-ABRAZADERA DIAMETRO VARIABLE-PERFORADA
3.-LLAVE DE TOMA (Corporation) TUERCA Y NIPLE CON PESTAÑA DE 0.05 m.
4.-CODO 90° x 1/2" PVC DOBLE UNION-PRESION
5.-TUBERIA DE CONDUCCION PVC 1/2" clase 10
6.-MURO
7.-CODO PVC 45° X 1/2"
8.-TUBERIA DE FORRO PVC Ø4"
9.-UNION PRESION-ROSCA PVC 1/2"
10.-LLAVE DE PASO 1/2" PVC
11.-NIPLE STANDARD CON TUERCA 1/2"
12.-MEDIDOR DE CHORRO UNICO Ø1/2"
13.-CIMIENTO DEL LIMITE DE PROPIEDAD
14.-MARCO TERMOPLASTICO
15.-TAPA TERMOPLASTICA
16.-LOSA DE CONCRETO f'c = 175 Kg./cm2 (1.00x1.00x0.10)
17.-CAJA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2
18.-SOLADO DE CONCRETO f'c = 140 Kg./cm2



DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA CORTA

SIN ESCALA

LEYENDA

1.-TUBERIA MATRIZ DIAMETRO VARIABLE
2.-ABRAZADERA DIAMETRO VARIABLE-PERFORADA
3.-LLAVE DE TOMA (Corporation) TUERCA Y NIPLE CON PESTAÑA DE 0.05 m.
4.-CODO PVC 45° x 1/2"
5.-TUBERIA DE CONDUCCION PVC 1/2" clase 10
6.-MURO
7.-CODO PVC 45° x 1/2"
8.-UNION PRESION-ROSCA PVC 1/2"
9.-LLAVE DE PASO PVC 1/2"
10.-NIPLE STANDARD CON TUERCA 1/2"
11-MEDIDOR DE CHORRO UNICO Ø1/2"
12.-CIMIENTO DEL LIMITE DE PROPIEDAD
13.-MARCO TERMOPLASTICO
14.-TAPA TERMOPLASTICA
15-LOSA DE CONCRETO f'c=175 Kg./cm2 (1.00x1.00x0.10)
16-CAJA DE CONCRETO f'c = 175 kg/cm2
17.-SOLADO DE CONCRETO f'c=140 Kg/cm2
18.-TUBERIA DE FORRO PVC Ø4"

NOTA:

LOS ACCESORIOS SERAN DE Clase 7.5, NTP ISO 1452:2011 y/o NTP ISO 16422:2012 PARA DIAMETROS DE 110mm.

LAS VALVULAS COMPUERTAS SERAN DE HIERRO DUCTIL NORMA Clase 10, NTP ISO 1452:2011 y/o NTP ISO 16422:2012, PARA USAR CON TUBERIA PVC

LUGAR: URBANIZACION LOS COCOS DEL CHIPE	DISTRITO : PIURA PROVINCIA: PIURA DEPARTAMENTO: PIURA	CONSULTOR: -----	ELABORO : A.M.R.D VERIFICO : --- PRESENTO: ---	APROBO :	REVISIONES REV. N°: / FECHA	PROYECTO: REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS COCOS DEL CHIPE – DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA	PLANO : DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA – AGUA POTABLE	ESCALA : FECHA : MAYO 2019 PLANO N° : D–1 LAMINA N° :